

Jätevesi

2010

Kuukausiraportti



Lupaehdot:

BOD

75 kg/d

Kok-N

10 kg/d

Kok-P

1 kg/d

	Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu	2010
Selluloosa													
t/kk	121	116	126	117									120
t/d	3,9	4,1	4,1	3,9									4,0
Vesimäärä													
m ³ /kk	10175	14089	13511	11852									12407
m ³ /d	328	503	436	395									416
Ohitukset													
m ³ /män	0	0	0	0									0
Jäähdytysvesi ohi													
puhdistamon m ³ /kk	492	493	548	516									512
BOD₇													
sisään kg/d	176	209	195	202									196
ulos kg/d	38	50	64	35									47
Red. %	78	76	67	83									76
CODcr													
sisään kg/d	413	564	490	498									491
ulos kg/d	158	190	185	116									162
Red. %	62	66	62	77									67
Kok-N													
sisään kg/d	12,3	13,6	10,3	9,9									11,5
ulos kg/d	9,9	10,8	8,2	5,6									8,6
Red. %	20	20	20	43									26
(NH₄)-N													
sisään kg/d	10,6	11,5	8,0	7,9									9,5
ulos kg/d	5,1	4,1	2,3	1,8									3,3
Red. %	52	64	72	77									66
Sulfidi-S													
sisään kg/d	20,7	16,1	2,6	2,5									10,5
ulos kg/d	1,2	1,6	0,9	0,7									1,1
Red. %	94	90	64	71									80
Sulfaatti-S													
ulos kg/d	1173	1954	1875	1758									1690
Fosfori													
fosfaatti ulos kg/d	0,05	0,62	0,33	0,22									0,30
kok-P ulos kg/d	0,50	0,77	0,64	0,47									0,60
Kiintoaine													
sisään kg/d	47	41	50	52									47
ulos kg/d	90	52	44	29									54